



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5143DP0202

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich
field of application

Produkte der Gasversorgung
products of gas supply

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Hangzhou Forever Plastics Co., Ltd.
No. 278, Qingxian Road, Linglong Street, CN- Linan, Hangzhou 311300

Vertreiber
distributor

Hangzhou Forever Plastics Co., Ltd.
No. 278, Qingxian Road, Linglong Street, CN- Linan, Hangzhou 311300

Produktart
product category

Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: PTFE-Gewindedichtband für
Gasinstallationen und Heißwasser (5143)

Produktbezeichnung
product description

PTFE-Gewindedichtband für Gasinstallationen und Heißwasser

Modell
model

PTFE Tape 60g/m2

Prüfberichte
test reports

Baumusterprüfung: 23-0273-AB01 vom 10.04.2024 (EBI)

Prüfgrundlagen
test basis

DIN EN 751-3 (01.08.2022)



Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

10.04.2029 / 24-0285-GNE

20.06.2024 Ca A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

i.A. 20.7.24



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
PTFE Tape 60g/m2	Klasse: F	DN<=10

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

Gase 1., 2. und 3. Familie: max. zul. Druck <= 5 bar bei Temperaturbereich -20...+125 °C (Gasinstallation)

Gase 1., 2. und 3. Familie: max. zul. Druck <= 0,2 bar bei Temperaturbereich -20...+125 °C (Gasgeräten und deren Zusatzeinrichtungen)

Flüssiggas (3. Familie) <= 20 bar bei Temperaturbereich -20...+125 °C (LPG Lagerung)

Heißwasser: max. zul. Druck <= 7 bar bei max. zul. Temperatur bis +125 °C

DVGW



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NG-5143DP0202

Registration Number
Registriernummer

Field of Application

Anwendungsbereich

products of gas supply

Produkte der Gasversorgung

Owner of Certificate

Zertifikatinhaber

Hangzhou Forever Plastics Co., Ltd.

No. 278, Qingxian Road, Linglong Street, CN- Linan, Hangzhou 311300

Distributor

Vertreiber

Hangzhou Forever Plastics Co., Ltd.

No. 278, Qingxian Road, Linglong Street, CN- Linan, Hangzhou 311300

Product Category

Produktart

Greasing and sealing materials: PTFE-threathed sealing tape for gas installations and hot water (5143)

Product description

Produktbezeichnung

PTFE-threathed sealing tape for gas installations and hot water

Model

Modell

PTFE Tape 60g/m2

Test reports

Prüfberichte

Type testing: 23-0273-AB01 from 10.04.2024 (EBI)

Test basis

Prüfgrundlagen

DIN EN 751-3 (01.08.2022)

Date of Expiry / File No. 10.04.2029 / 24-0285-GNE

Ablaufdatum / Aktenzeichen



20.06.2024 Ca A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

A. W. Z.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type	Technical Data	Remarks
Typ	Technische Daten	Bemerkungen
PTFE Tape 60g/m2	Class: F	DN<=10

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

Gases of 1st, 2nd and 3rd family: max. allow. pressure ≤ 5 bar at temperature range $-20\dots+125$ °C (gas installation)

Gases of 1st, 2nd und 3rd family: max. allow. pressure $\leq 0,2$ at temperature range $-20\dots+125$ °C (gas appliance)

Gases of 3rd family ≤ 20 bar at temperatur range $-20\dots+125$ °C (LPG storage)

Hot water: max. allow. pressure ≤ 7 bar at max. allow. temperatur up to $+125$ °C

DVG